

1.3 Gerätegenerationen und Verwendung der Applikationsprogramme

Es stehen verschiedene Applikationsprogramme zur Verfügung. Durch die Verwendung des neueren Applikationsprogramms in Verbindung mit der aktuellen Gerätegeneration ergeben sich Funktionsunterschiede im Vergleich zur Kombination alter Applikationen und Geräte. Eine Unterscheidung der Applikationsprogramme und Gerätegenerationen ist anhand der Applikationsnummer und der Release-Kennzeichnung möglich (siehe folgende Tabelle):

Release-Kennzeichnung	Applikationsnummer	Kompatibilität	Mögliche Funktionen am Eingang
V02	706811	Kompatibel	- Impulszähler (neu) - Schalten - Dimmen - Jalousie - Wertgeber
V02	706311	Kompatibel	- Schalten - Dimmen - Jalousie - Wertgeber
V01	706811	Inkompatibel	Keine Funktionsfähigkeit!
V01	706311	Kompatibel	- Schalten - Dimmen - Jalousie - Wertgeber
R0	706811	Inkompatibel	Keine Funktionsfähigkeit!
R0	706311	Kompatibel	- Schalten - Dimmen - Jalousie - Wertgeber

Die Release-Kennzeichnung der Gerätegeneration ist auf dem Geräteetikett aufgebracht (Bild 1).

- i** Geräte mit der Release-Kennzeichnung "R0" oder "V01" können nicht mit dem Applikationsprogramm 706811 projektiert und in Betrieb genommen werden.
- i** Geräte ab der Release-Kennzeichnung "V02" können auch mit dem Applikationsprogramm 706311 durch die ETS3.0d mit Patch A oder durch neuere Versionen der ETS projektiert und in Betrieb genommen werden. Das Applikationsprogramm 706311 beinhaltet keine Impulszähler-Funktionalität.